

Mesačný protokol za 02.2025

	TZL	SO2	CO	NOx	HCl	NH3	Qplyn	Qbio	O2refmix	Prietok	TZLElmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	MW	MW	%	m3/h ns	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
Emisný limit											16,1	155,3	244,1	195,8
I (%)	30	20	10,0	20,0	40,0	40,0								
PMH (priemerná mesačná hodnota)	3,4	1,7	84,9	156,9	0,7	5,4								
N PDH > 1.1 EL + I	0	0	0	0	0	0								
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov	spĺnené	spĺnené	spĺnené	spĺnené	spĺnené	spĺnené								
N PDH > EL	0	0	0	0	0	0								
N platných HPH	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670				
N / % HPH F	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0				
N / % HPH E	120 / 17,9	120 / 17,9	23 / 3,4	22 / 3,3	120 / 17,9	120 / 17,9	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	22 / 3,3				
N platných PDH	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28				
N PDH F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
c-vážený priem. mg/m3< EL	3,4	1,7	84,6	156,4	0,7	5,4								
Množstvo ZL [kg]< EL	151	70	3 649	6 815	27	244								
Q spal. tis.[m3 ns]< EL	58 076	58 076	58 076	58 076	58 076	58 076								
c-vážený priem. mg/m3> EL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Množstvo ZL [kg]> EL	0	0	0	0	0	0								
Q spal. tis.[m3 ns]> EL	0	0	0	0	0	0								
Množstvo ZL [kg] pri nezistení údajov o dodrž. EL	0	0	0	0	0	0								
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. údajov o dodrž. EL	0	0	0	0	0	0								

Dátum	Stop	Chod	Nabeh	Zast	ZmQ	UFS	TZL	SO2	CO	NOx	HCl	NH3	Qplyn	Qbio	O2refMix	Prietok	TZLElmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
			N	Z	Q	UFS	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	MW	MW	%	m3/h ns	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
01.02.25	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,3	48,2	158,4	1,2	2,3	0,0	40,2	6,0	67 935	16,5	160,0	250,0	200,0
02.02.25	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	2,2	88,9	150,1	0,9	1,0	0,0	38,8	6,0	62 988	16,5	160,0	250,0	200,0
03.02.25	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	3,0	102,7	159,2	0,9	1,9	0,0	43,9	6,0	68 122	16,5	160,0	250,0	200,0
04.02.25	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	86,4	153,0	1,0	3,4	0,2	45,6	6,0	75 357	16,4	159,5	249,3	199,5
05.02.25	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	4,1	68,1	165,9	1,3	5,1	2,4	48,1	6,0	80 720	16,1	155,6	244,4	195,9
06.02.25	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	1,8	100,7	162,0	1,9	4,7	0,0	47,1	6,0	75 810	16,5	160,0	250,0	200,0
07.02.25	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,6	64,2	164,7	2,4	4,7	0,0	42,9	6,0	68 299	16,5	160,0	250,0	200,0
08.02.25	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,6	95,6	155,9	1,4	2,5	0,0	41,4	6,0	67 031	16,5	160,0	250,0	200,0
09.02.25	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,1	79,3	150,1	1,1	3,0	0,0	43,0	6,0	69 815	16,5	160,0	250,0	200,0
10.02.25	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	1,9	96,9	152,0	0,9	4,0	0,0	43,2	6,0	71 572	16,5	160,0	250,0	200,0
11.02.25	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,4	90,6	155,1	0,4	5,8	1,2	53,7	6,0	85 840	16,3	157,7	247,0	197,8
12.02.25	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	100,5	149,1	0,2	8,1	0,0	52,7	6,0	83 362	16,5	160,0	250,0	200,0
13.02.25	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	88,6	153,7	0,0	4,4	0,2	45,3	6,0	77 385	16,5	159,5	249,4	199,6
14.02.25	0,0	23,0	0,0	1,0	0,0	0,0	3,6	0,1	90,1	159,2	0,0	7,8	0,5	45,5	6,0	75 999	16,4	158,6	248,2	198,7
15.02.25	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	94,8	161,3	0,1	8,3	1,6	51,5	6,0	85 830	16,2	156,3	245,3	196,6
16.02.25	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	84,8	169,1	0,2	7,2	2,7	58,4	6,0	92 145	16,0	154,8	243,4	195,2
17.02.25	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	82,1	157,9	0,2	8,6	12,8	59,0	6,0	108 500	14,6	139,6	224,0	181,1
18.02.25	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	143,5	160,6	0,0	8,6	10,3	57,0	6,0	109 369	14,7	141,0	225,8	182,4
19.02.25	0,0	23,0	1,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	133,0	156,6	0,0	7,4	17,2	48,9	5,6	112 067	13,7	129,7	212,6	173,4
20.02.25	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,1	88,9	156,4	0,0	8,4	11,2	54,9	6,0	130 391	14,6	140,0	224,5	181,5
21.02.25	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,8	87,7	157,8	0,1	6,9	12,5	48,9	5,4	119 120	14,7	139,8	226,2	183,5
22.02.25	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,7	73,9	156,6	0,4	7,3	1,1	53,8	6,0	116 846	16,3	157,7	247,1	197,9
23.02.25	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	1,8	57,5	167,3	0,5	7,3	0,0	53,0	6,0	103 849	16,5	160,0	250,0	200,0
24.02.25	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	10,0	74,9	169,4	2,0	7,9	0,0	54,0	6,0	83 888	16,5	160,0	250,0	200,0
25.02.25	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	5,2	81,9	161,8	1,2	4,7	0,8	47,8	6,0	85 434	16,3	158,4	248,0	198,5
26.02.25	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,8	68,5	155,7	0,5	5,6	0,0	47,3	6,0	93 784	16,5	160,0	250,0	200,0
27.02.25	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,0	42,7	136,8	0,3	3,0	0,1	43,2	6,0	63 550	16,5	159,7	249,6	199,7
28.02.25	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,6	62,1	137,9	0,2	2,1	0,0	39,7	6,0	83 358	16,5	160,0	250,0	200,0
Suma	0,0	670,0	1,0	1,0	0,0	0,0														
Mes priemer							3,4	1,7	84,9	156,9	0,7	5,4	2,7	48,2	6,0	86 370				

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet platných HPH < 2/3 počtu HPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných HPH > 3)
N	nemeraná PDH (Počet HPH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > EL

Pristup do systému:
 ecm administrator - konfiguračný prístup
 obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie