

Mesačný protokol za 10.2024

| Tech.jednotky                                           | TZL        | SO2        | CO       | NOx      | HCl        | NH3        | Qplyn   | Qbio    | O2refmix | Prietok  | TZLElmix | SO2ELmix | COELmix  | NOxELmix |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| mg/m3 nr                                                | mg/m3 nr   | mg/m3 nr   | mg/m3 nr | mg/m3 nr | mg/m3 nr   | mg/m3 nr   | MW      | MW      | %        | m3/h ns  | mg/m3 nr | mg/m3 nr | mg/m3 nr | mg/m3 nr |
| Emisný limit                                            |            |            |          |          | 11,0       | 14,0       |         |         |          |          | 5,5      | 40,0     | 106,0    | 99,2     |
| I (%)                                                   | 30         | 20         | 10,0     | 20,0     | 40,0       |            |         |         |          |          |          |          |          |          |
| PMH (priemerná mesačná hodnota)                         | 0,1        | 0,1        | 4,0      | 75,1     | 0,0        | 0,0        |         |         |          |          |          |          |          |          |
| N PDH > 1.1 EL + I                                      | 0          | 0          | 0        | 0        | 0          | 0          |         |         |          |          |          |          |          |          |
| Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov                 | splnené    | splnené    | splnené  | splnené  | splnené    | splnené    |         |         |          |          |          |          |          |          |
| N PDH > EL                                              | 0          | 0          | 0        | 0        | 0          | 0          |         |         |          |          |          |          |          |          |
| N platných HPH                                          | 454        | 454        | 454      | 454      | 454        | 454        | 454     | 454     | 454      | 454      |          |          |          |          |
| N / % HPH F                                             | 0 / 0,0    | 0 / 0,0    | 0 / 0,0  | 0 / 0,0  | 0 / 0,0    | 0 / 0,0    | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0  | 0 / 0,0  |          |          |          |          |
| N / % HPH E                                             | 480 / 95,2 | 480 / 95,2 | 36 / 7,1 | 33 / 6,5 | 480 / 95,2 | 480 / 95,2 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0  | 34 / 7,5 |          |          |          |          |
| N platných PDH                                          | 28         | 28         | 28       | 28       | 28         | 28         | 28      | 28      | 28       | 28       |          |          |          |          |
| N PDH F                                                 | 0          | 0          | 0        | 0        | 0          | 0          | 0       | 0       | 0        | 0        |          |          |          |          |
| c-vážený priem. mg/m3< EL                               | 0,1        | 0,1        | 4,0      | 68,2     | 0,0        | 0,0        |         |         |          |          |          |          |          |          |
| Množstvo ZL [kg]< EL                                    | 1          | 1          | 237      | 602      | 0          | 0          |         |         |          |          |          |          |          |          |
| Q spal. tis.[m3 ns]< EL                                 | 7 862      | 7 862      | 7 862    | 7 862    | 7 862      | 7 862      |         |         |          |          |          |          |          |          |
| c-vážený priem. mg/m3> EL                               | 0,0        | 0,0        | 0,0      | 0,0      | 0,0        | 0,0        |         |         |          |          |          |          |          |          |
| Množstvo ZL [kg]> EL                                    | 0          | 0          | 0        | 0        | 0          | 0          |         |         |          |          |          |          |          |          |
| Q spal. tis.[m3 ns]> EL                                 | 0          | 0          | 0        | 0        | 0          | 0          |         |         |          |          |          |          |          |          |
| Množstvo ZL [kg] pri nezistení údajov o dodrz. EL       | 0          | 0          | 0        | 0        | 0          | 0          |         |         |          |          |          |          |          |          |
| Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. údajov o dodrz. EL | 0          | 0          | 0        | 0        | 0          | 0          |         |         |          |          |          |          |          |          |

| Dátum       | Stop  | Chod  | Nabeh | Zast | ZmQ | UFS | TZL      | SO2      | CO       | NOx      | HCl      | NH3      | Qplyn | Qbio | O2refM | Prietok | TZLElmix | SO2ELmix | COELmix  | NOxELmix |
|-------------|-------|-------|-------|------|-----|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|
| -           | -     | -     | N     | Z    | Q   | UFS | mg/m3 nr | mg/m3 nr | mg/m3 nr | mg/m3 nr | mg/m3 nr | mg/m3 nr | MW    | MW   | %      | m3/h ns | mg/m3 nr | mg/m3 nr | mg/m3 nr | mg/m3 nr |
| 01.10.24    | 12,0  | 11,0  | 0,0   | 1,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,4      | 83,7     | 0,0      | 0,0      | 13,2  | 0,0  | 3,0    | 17 945  | 5,0      | 35,0     | 100,0    | 95,0     |
| 02.10.24    | 2,0   | 21,0  | 1,0   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,4      | 82,8     | 0,0      | 0,0      | 7,7   | 0,0  | 3,0    | 10 909  | 5,0      | 35,0     | 100,0    | 95,0     |
| 03.10.24    | 12,0  | 9,0   | 1,0   | 2,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,2      | 74,7     | 0,0      | 0,0      | 10,8  | 0,0  | 3,0    | 14 406  | 5,0      | 35,0     | 100,0    | 95,0     |
| 04.10.24    | 5,0   | 17,0  | 1,0   | 1,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,4      | 67,2     | 0,0      | 0,0      | 9,0   | 0,0  | 3,0    | 11 724  | 5,0      | 35,0     | 100,0    | 95,0     |
| 05.10.24    | 12,0  | 8,0   | 2,0   | 2,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 69,1     | 0,0      | 0,0      | 5,2   | 0,0  | 3,0    | 7 133   | 5,0      | 35,0     | 100,0    | 95,0     |
| 06.10.24    | 12,0  | 8,0   | 2,0   | 2,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,1      | 68,5     | 0,0      | 0,0      | 6,1   | 0,0  | 3,0    | 8 139   | 5,0      | 35,0     | 100,0    | 95,0     |
| 07.10.24    | 17,0  | 5,0   | 1,0   | 1,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,5      | 68,4     | 0,0      | 0,0      | 9,3   | 0,0  | 3,0    | 11 867  | 5,0      | 35,0     | 100,0    | 95,0     |
| 08.10.24    | 15,0  | 7,0   | 1,0   | 1,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,4      | 69,9     | 0,0      | 0,0      | 8,9   | 0,0  | 3,0    | 11 461  | 5,0      | 35,0     | 100,0    | 95,0     |
| 09.10.24    | 24,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | N        | N        | N        | N        | N        | N        | N     | N    | N      | N       | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| 10.10.24    | 24,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | N        | N        | N        | N        | N        | N        | N     | N    | N      | N       | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| 11.10.24    | 24,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | N        | N        | N        | N        | N        | N        | N     | N    | N      | N       | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| 12.10.24    | 19,0  | 4,0   | 1,0   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,2      | 68,0     | 0,0      | 0,0      | 7,9   | 0,0  | 3,0    | 10 497  | 5,0      | 35,0     | 100,0    | 95,0     |
| 13.10.24    | 4,0   | 18,0  | 1,0   | 1,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,1      | 69,2     | 0,0      | 0,0      | 6,6   | 0,0  | 3,0    | 8 819   | 5,0      | 35,0     | 100,0    | 95,0     |
| 14.10.24    | 0,0   | 24,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,4      | 72,3     | 0,0      | 0,0      | 9,6   | 0,0  | 3,0    | 12 981  | 5,0      | 35,0     | 100,0    | 95,0     |
| 15.10.24    | 0,0   | 24,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,5      | 71,3     | 0,0      | 0,0      | 10,6  | 0,0  | 3,0    | 13 853  | 5,0      | 35,0     | 100,0    | 95,0     |
| 16.10.24    | 5,0   | 17,0  | 1,0   | 1,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,6      | 72,4     | 0,0      | 0,0      | 12,2  | 0,0  | 3,0    | 15 996  | 5,0      | 35,0     | 100,0    | 95,0     |
| 17.10.24    | 9,0   | 13,0  | 1,0   | 1,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,6      | 72,0     | 0,0      | 0,0      | 14,1  | 0,0  | 3,0    | 18 840  | 5,0      | 35,0     | 100,0    | 95,0     |
| 18.10.24    | 8,0   | 14,0  | 1,0   | 1,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,3      | 70,3     | 0,0      | 0,0      | 10,1  | 0,0  | 3,0    | 13 093  | 5,0      | 35,0     | 100,0    | 95,0     |
| 19.10.24    | 8,0   | 14,0  | 1,0   | 1,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 1,0      | 73,7     | 0,0      | 0,0      | 11,2  | 0,0  | 3,0    | 15 218  | 5,0      | 35,0     | 100,0    | 95,0     |
| 20.10.24    | 2,0   | 20,0  | 1,0   | 1,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 1,4      | 73,2     | 0,0      | 0,0      | 12,0  | 0,0  | 3,0    | 16 549  | 5,0      | 35,0     | 100,0    | 95,0     |
| 21.10.24    | 7,0   | 15,0  | 1,0   | 1,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 1,7      | 72,6     | 0,0      | 0,0      | 15,7  | 0,0  | 3,0    | 21 186  | 5,0      | 35,0     | 100,0    | 95,0     |
| 22.10.24    | 0,0   | 24,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,8      | 71,5     | 0,0      | 0,0      | 16,1  | 0,0  | 3,0    | 21 522  | 5,0      | 35,0     | 100,0    | 95,0     |
| 23.10.24    | 0,0   | 24,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 2,8      | 70,3     | 0,0      | 0,0      | 14,8  | 0,0  | 3,0    | 19 633  | 5,0      | 35,0     | 100,0    | 95,0     |
| 24.10.24    | 0,0   | 24,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 1,2      | 70,7     | 0,0      | 0,0      | 12,2  | 0,0  | 3,0    | 16 090  | 5,0      | 35,0     | 100,0    | 95,0     |
| 25.10.24    | 1,0   | 21,0  | 1,0   | 1,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 1,1      | 70,2     | 0,0      | 0,0      | 15,4  | 0,0  | 3,0    | 19 771  | 5,0      | 35,0     | 100,0    | 95,0     |
| 26.10.24    | 0,0   | 24,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 2,6      | 70,1     | 0,0      | 0,0      | 9,6   | 0,0  | 3,0    | 13 307  | 5,0      | 35,0     | 100,0    | 95,0     |
| 27.10.24    | 9,0   | 12,0  | 2,0   | 2,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 2,2      | 69,8     | 0,0      | 0,0      | 10,6  | 0,0  | 3,0    | 13 802  | 5,0      | 35,0     | 100,0    | 95,0     |
| 28.10.24    | 3,0   | 19,0  | 1,0   | 1,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,2      | 69,1     | 0,0      | 0,0      | 10,1  | 0,0  | 3,0    | 13 000  | 5,0      | 35,0     | 100,0    | 95,0     |
| 29.10.24    | 1,0   | 21,0  | 1,0   | 1,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 1,8      | 69,0     | 0,0      | 0,0      | 12,7  | 0,0  | 3,0    | 16 602  | 5,0      | 35,0     | 100,0    | 95,0     |
| 30.10.24    | 3,0   | 18,0  | 2,0   | 1,0  | 0,0 | 0,0 | 1,6      | 0,0      | 6,5      | 93,9     | 0,0      | 0,0      | 9,6   | 0,2  | 3,0    | 17 765  | 5,1      | 36,1     | 101,5    | 96,1     |
| 31.10.24    | 3,0   | 18,0  | 2,0   | 1,0  | 0,0 | 0,0 | 0,5      | 2,7      | 82,6     | 150,1    | 0,2      | 0,2      | 0,0   | 22,5 | 6,0    | 42 666  | 16,5     | 160,0    | 250,0    | 200,0    |
| Suma        | 241,0 | 454,0 | 26,0  | 24,0 | 0,0 | 0,0 |          |          |          |          |          |          |       |      |        |         |          |          |          |          |
| Mes priemer |       |       |       |      |     |     | 0,1      | 0,1      | 4,0      | 75,1     | 0,0      | 0,0      | 10,4  | 0,8  | 3,1    | 15 525  |          |          |          |          |

| Označenie PDH |                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F             | neplatná PDH (Počet platných HPH < 2/3 počtu HPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných HPH > 3) |
| N             | nemeraná PDH (Počet HPH Ustálenej prevádzky = 0 )                                                    |
|               | platná PDH                                                                                           |
| G             | PDH > EL                                                                                             |

Prístup do systému:  
ecm administrator - konfiguračný prístup  
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigúracie