

Mesačný protokol za 09.2026

	CO	NOx	O2	Teplota	Qplyn	Prietok
Tech.jednotky	mg/m3 nr	mg/m3 nr	%	°C	MW	m3/h ns
Emisný limit	100,0	75,0				
I (%)	10,0	20,0				
Mesačný priemer	28,2	56,0				
N PDH > EL	0	0				
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov	splnené	splnené				
N / % HPH > EL + I	0 / 0,0	0 / 0,0				
N HPH < EL + I	456	456				
N platných HPH	456	456	456	456	456	456
N / % HPH F	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0
N / % HPH E	15 / 3,1	15 / 3,1	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0
N platných PDH	27	27	27	27	27	27
N / % PDH F	0	0	0	0	0	0
c-vážený priem. mg/m3< EL	28,3	55,8				
Množstvo ZL [kg]< EL	772	1 455				
Q spal. tis.[m3 ns]< EL	15 760	15 760				
c-vážený priem. mg/m3> EL	0,0	0,0				
Množstvo ZL [kg]> EL	0	0				
Q spal. tis.[m3 ns]> EL	0	0				
Množstvo ZL [kg] pri neizistení údajov o dodrz. EL.	0	0				
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. údajov o dodrz. EL	0	0				

Dátum	Stop	Chod	Nabeh	Zast	ZmQ	UFS	CO	NOx	O2	Teplota	Qplyn	Prietok
-	"	"	N	Z	Q	UFS	mg/m3 nr	mg/m3 nr	%	°C	MW	m3/h ns
01.09.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N
02.09.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N
03.09.26	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N
04.09.26	20,0	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	25,0	58,9	11,0	53,9	6,7	29 587
05.09.26	10,0	11,0	1,0	2,0	0,0	0,0	23,8	58,1	11,0	67,0	6,6	28 713
06.09.26	18,0	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	28,6	54,5	11,1	70,8	7,3	32 102
07.09.26	2,0	20,0	1,0	1,0	0,0	0,0	24,3	56,0	11,1	115,2	6,6	29 118
08.09.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	56,0	11,1	134,9	6,5	28 345
09.09.26	12,0	11,0	0,0	1,0	0,0	0,0	25,1	58,4	11,1	216,1	6,9	29 857
10.09.26	13,0	9,0	1,0	1,0	0,0	0,0	25,9	58,4	11,1	178,5	7,1	30 801
11.09.26	9,0	14,0	1,0	0,0	0,0	0,0	26,3	54,8	11,0	178,7	7,1	30 752
12.09.26	8,0	14,0	1,0	1,0	0,0	0,0	28,3	59,6	11,0	239,9	7,5	32 263
13.09.26	8,0	13,0	1,0	2,0	0,0	0,0	26,3	57,1	11,0	188,8	7,2	30 994
14.09.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	55,5	11,0	143,2	6,7	29 131
15.09.26	3,0	19,0	1,0	1,0	0,0	0,0	26,2	55,3	11,0	189,2	7,2	31 046
16.09.26	0,0	23,0	0,0	1,0	0,0	0,0	27,3	55,2	11,0	285,5	7,3	31 469
17.09.26	5,0	17,0	1,0	1,0	0,0	0,0	28,3	58,6	11,0	289,9	7,6	32 343
18.09.26	4,0	18,0	1,0	1,0	0,0	0,0	23,6	58,5	11,1	284,6	6,6	28 999
19.09.26	8,0	12,0	2,0	2,0	0,0	0,0	23,5	58,3	11,1	126,3	6,6	28 941
20.09.26	7,0	15,0	1,0	1,0	0,0	0,0	25,6	60,9	11,0	161,5	7,1	30 783
21.09.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	58,7	11,1	94,8	6,8	29 705
22.09.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,9	54,8	11,1	124,5	7,9	34 129
23.09.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1	52,3	11,1	94,5	8,3	35 644
24.09.26	0,0	23,0	0,0	1,0	0,0	0,0	34,9	54,0	11,1	75,3	8,5	36 261
25.09.26	9,0	14,0	0,0	1,0	0,0	0,0	34,8	54,3	11,1	72,6	8,5	36 155
26.09.26	14,0	9,0	1,0	0,0	0,0	0,0	33,8	53,1	11,1	66,1	8,4	35 924
27.09.26	7,0	15,0	1,0	1,0	0,0	0,0	34,5	52,5	11,1	66,0	8,5	36 309
28.09.26	0,0	23,0	0,0	1,0	0,0	0,0	32,0	52,0	11,1	68,5	8,0	34 749
29.09.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8	52,8	11,1	69,9	8,7	37 622
30.09.26	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,8	54,4	11,1	74,5	7,9	34 535
Suma	229,0	456,0	16,0	19,0	0,0	0,0						
Mes priemer							28,2	56,0	11,1	138,2	7,4	32 084

Náhradné hodnoty pre rok 2026	CO	NOx	Prietok
	kg/h	kg/h	m3/h ns
	1,676	2,646	31 011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3)	1,25	2,05	

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet platných HPH < 2/3 počtu HPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných HPH > 3)
N	nemeraná PDH (Počet HPH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > EL

Výpočet hmotnostného toku:

koncentrácia v mg/1000000*prietok v kg/h

Výpočet koncentrácie PZL (prepočet na ref.O2 15%):

koncentrácia PZL v mg/m3*((21-15)/(21-O2mer.))

Výpočet prietoku:

v9*(k10*k16+k12)*(21/(21-v62))

konštanty

K10	KGJ konštanta prietoku a	0.2589
K11	KGJ1 priem vyhr ZP	35,0340
K12	KGJ konštanta prietoku b	-0.2352
K13	KGJ1 prietok kal. konštanta	1,0000
K14	KGJ2 priem vyhr.ZP	35,0340
K15	KGJ2 prietok kal. konštanta	1,0000
K16	KGJ3 priem vyhr.ZP	35.034

Prístup do systému:

ecm administrator - konfiguračný prístup

obsluha - prezeranie bez možnosti konfigúracie