

I n f o r m á c i a

**o výsledku oprávnenej inšpekcie zhody, výsledkoch oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky
AMS zo spaľovacích zariadení – kotlov K1, K2 a K5 spaľujúcich energetické uhlie, umiestnené
v zdroji znečisťovania ovzdušia:
Tepláreň Žilina, prevádzka: Výroba tepla a el. energie**

Prevádzkovateľ:	MH Teplárenský holding, a.s., závod Žilina Turbínová 3, 831 04 Bratislava IČO: 36 211541
Miesto/Lokalita:	závod Žilina Košická 11, 011 87 Žilina
Zodpovedná – kontaktná osoba: prevádzkovateľa za informáciu:	Mgr. Alexandra Mayerová oddelenie životného prostredia Košická 11, 011 87 Žilina číslo telefónu: 041/5064 155, adresa elektronickej pošty alexandra.mayerova@mhth.sk
Evidenčné číslo informácie: 04/2023	Dátum vydania: 31.01. 2024
Názov akreditovaného skúšobného laboratória/ oprávnenej osoby podľa § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z.:	Národná energetická spoločnosť a.s. Laboratórium emisných meraní Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica IČO: 43769233
Kontaktné údaje oprávnenej osoby:	Národná energetická spoločnosť a.s. Laboratórium emisných meraní Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica číslo telefónu: +421 48 415 7202, faxu: +421 48 415 7202, adresa elektronickej pošty: lem@nesbb.sk webové sídlo: www.nes-as.sk
Osvedčenie skúšobného laboratória o akreditácii:	S-186 zo dňa 8.1.2018
Osvedčenie oprávnenej osoby o plnení notifikačných požiadaviek:	N-001 zo dňa 8.1.2018
Správa o meraní číslo: 11/020-6/2023	Dátum vydania: 26.01.2024
Druh oprávneného merania:	Oprávnená kalibrácia, oprávnená skúška a oprávnená inšpekcia zhody AMS a súvisiacej referenčnej veličiny a stavových veličín podľa prílohy č.9 písm. a) bodu 1 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia
Deň oprávneného merania:	7.12.2023
Osoba zodpovedná za oprávnené meranie (vedúci technik) podľa § 58 ods. 3 zákona č. 146/2023 Z. z.:	Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc.
Osvedčenie zodpovednej osoby:	rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia zodpovednej osoby č. 37881/2014 zo dňa 7. augusta 2014
Účel oprávneného merania:	Periodická oprávnená inšpekcia zhody a integrálna oprávnená kalibrácia a oprávnená skúška AMS a súvisiacich stavových a referenčných veličín podľa § 14 ods.4 a podľa § 14 ods.8 vyhlášky MŽP SR č.249/2023i.

Suhrn

Prevádzka	Výroba tepla a elektrickej energie, Košická 11, Žilina
Čas prevádzky	24 h/deň, 7 dní/týždeň, nepretržitá, emisne viacerežimová technológia (automatická regulácia tepelného príkonu podľa požadovanej výroby elektriny a tepla), kontinuálne emisne ustálená technológia)
Zdroje / zariadenia vzniku emisií	spaľovacie zariadenia – kotle K1, K2 a K5, spaľujúce energetické uhlie (spoločný betónový komín; výška 120 m)
Merané zložky	hmotnostná koncentrácia SO ₂ , NO _x , CO, O ₂ , hmotnostná koncentrácia a množstvo emisie TZL, stavové a referenčné veličiny: vlhkosť, objemový prietok, rýchlosť, tlak, teplota
Objekt skúšky	1. Automatizovaný merací systém emisií AMS-E - K120

[illegible]

Objekt inšpekcie zhody		Výsledok inšpekcie						
Predpis ¹⁾	Súhrnná požiadavka ²⁾	TZL	SO ₂	NO _x ako NO ₂	CO	O ₂	obsah vodných pár	obj. prietok (K1), (K2), (K5)
Príloha č. 5 A.4. písm. p)	zverejňovanie informácií verejnosti	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	–	–
Príloha č. 5 A.4. písm. q)	podmienky určené súhlasom/povolením	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda
Príloha č. 5 A.4. písm. r) 1.	prevádzková kontrola podľa noriem	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda
Príloha č. 5 A.4. písm. r) 2.	prevádzková kontrola kvality QAL3	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	–	–
Príloha č. 5 A.4. písm. s) 1.	technická dokumentácia AMS-E	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda
Príloha č. 5 A.4. písm. s) 2.	dokumentácia systému kontroly QAL3	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	–	–
Príloha č. 5 A.4. písm. s) 3.	dostupnosť dokumentácie AMS-E na mieste	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda
Príloha č. 5 A.4. písm. s) 4.	zmeny/uchovávanie dokumentácie AMS-E	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda
Príloha č. 5 A.4. písm. t) 1.	predchádzajúca oprávnená kalibrácia	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda
Príloha č. 5 A.4. písm. t) 2.	predchádzajúca oprávnená skúška	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda
Príloha č. 5 A.4. písm. t) 3.	predchádzajúca oprávnená inšpekcia	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda	zhoda

– Neurčovaná zhoda, veličina nie je hodnotená, požiadavka nie je ustanovená predpisom ani súhlasom/povolením a nie je pre danú veličinu špecifikovaná ani v dokumentácii AMS-E.

¹⁾ Vyhláška MŽP SR č. 249/2023 Z. z.

²⁾ Skrátené znenie, úplný platný text vid' príslušné ustanovenie vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z.

⁴⁾ Hodnoty určené na základe podkladu od subdodávateľa – interná subdodávka kalibračného laboratória Národnej energetickej spoločnosti a.s.

⁵⁾ Hodnoty určené na základe podkladu od subdodávateľa – interná subdodávka skúšobného laboratória Národnej energetickej spoločnosti a.s.

Poučenie o platnosti upozornenia na zhodu/nezhodu:

Správa o oprávnenej inšpekcii zhody, výsledky oprávnenej technickej činnosti a názor o zhode/nezhode objektu oprávnenej inšpekcie zhody s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.