

Inkasné údaje odberate aI O: **36211541**DI : **2020048580**I DPH: **SK2020048580**Banka: **eskoslovenská obchodná banka, a. s.**IBAN:**SK97 7500 0000 0000 2564 2093**BIC(SWIFT): **CEKOSKBX****Dodávate** : 1004094

ENERGYCO, s.r.o.

M.R.Štefánika 13

048 01 Rožava

I O: **36194824** I DPH: **SK2020037096**

Tepláre Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sa vo vložke . 1204/V

Objednávka realizovaná v zmysle ponuky C-19045829 zo dňa 1.4.2019.

Všeobecné zmluvné podmienky pre nákupy uskutočňované spoločnosťou Tepláre Košice a.s. v skratke TEKO, a.s. verzia 10/2017, sú dostupné na webovom sídle spoločnosti Tepláre Košice a.s. v skratke TEKO, a.s. www.teko.sk a sú súčasťou tejto objednávky. Prijatím tejto objednávky dodávateľ potvrdzuje, že sa pred prijatím objednávky oboznámil so všeobecnými zmluvnými podmienkami, porozumel všetkým ich ustanoveniam, súhlasí s nimi a splá predpoklady a požiadavky pre splnenie objednávky.

Potvrdenie prijatia tejto objednávky nám doručte najneskôr do dvoch pracovných dní na e-mail : andor_martin@teko.sk, alebo na fax 055/67422816 a následne do desiatich kalendárnych dní vráťte Vami riadne podpísanú kópiu objednávky do sídla spoločnosti Tepláre Košice a.s.

Splatnosť faktúry: Splatné do 60 dní od doručenia faktúry .

Podmienky dodania: DAP Teplárenská 3, 042 92 Košice

R:Rozmer A:Akos N:Norma T:Typ V:Výkres P:Pozícia na výkrese TDP:Techn. dodacie podmienky

Pol. číslo mat.	Obj.množstvo	M.J. Označenie mat.	Jedn.cena	Hodnota netto	Mena	Dátum dodania
00010 15089	2	SAD RÚRKY VÝTAVNÉHO OTVORU ND PAR.KOTOL	7.480,00	14.960,00	EUR	16.08.2019
rozmer: 60x5mm; akos : 15 020.5; EU - 15 Mo3; ND tlakového celku parných kotlov. Sada = 6 kusov (poz. 1, poz.2, poz.3) , prevedenie pravé a ľavé; výkres: K 1-8022-10272-0 Šarža: N						

.Rúrky žiadame dodať bez tvrdonávaru/nástreku Sadu žiadame vyrobiť a dodať pod a výrobnej dokumentácie K 1- 8022-10272-0, nie alternatívy a náhrady!

K dodanej sade požadujeme:

Inšpekčný certifikát 3.1. podľa EN 10204 pre základný Materiál Osvedčenie o kvalite a kompletnosti výrobku

Protokol o výsledkoch mechanických skúšok:

Skúška ťahom pri zvýšenej teplote EN 10002-5

Skúška tvrdosti EN 10003

Protokol o výsledkoch technologických skúšok: Skúška rozšírením prstena EN ISO 8495 Protokol

kontroly voči zámene Merací protokol ovality ohybov EN 12952

Protokol o vnútornej čistote (vizuál)

Protokol tlakovej skúšky vyrobených várníc pre tlak 20 MPa

Pracovné prostredie spařovací priestor parného kotla. Tlak v rúrkach 20 MPa a teplota okolitia 1200° C.

Rúrky dodať s montážnym prípravkom 150 mm.

00020 23658	1	SAD RÚRKA VÝTAVNÉHO OTVORU PK4s	7.480,00	7.480,00	EUR	16.08.2019
rozmer: 60x5mm; akos : 15 020.5; EU - 15 Mo3; ND tlakového celku parných kotlov. Pozícia 1, výkres: K 1-8022-10272-0 prevedenie pravé a ľavé Šarža: N						

1 SADA = 2 kusy Rúrky žiadame dodať bez tvrdonávaru/nástreku Sadu žiadame vyrobiť a dodať pod a

ENERGYCO, s.r.o.
048 01 Rožava

R:Rozmer A:Akos N:Norma T:Typ V:Výkres P:Pozícia na výkreseTDP:Techn. dodacie podmienky

Pol. íslo mat.	Obj.množstvo	M.J. Označenie mat.	Jedn.cena	Hodnota netto	Mena Dátum dodania
-------------------	--------------	------------------------	-----------	---------------	-----------------------

výrobnej dokumentácie K 1- 8022-10272-0, nie alternatívy a náhrady!

K dodanej sade požadujeme:

- Inšpekčný certifikát 3.1. podľa EN 10204 pre základný Materiál
- Osvedčenie o kvalite a kompletnosti výrobku

Protokol o výsledkoch mechanických skúšok:

- Skúška ťahom pri zvýšenej teplote EN 10002-5
- Skúška tvrdosti EN 10003

Protokol o výsledkoch technologických skúšok:

- Skúška rozšírením prstenca EN ISO 8495

Protokol kontroly voľní zámene

Merací protokol ovality ohybov EN 12952

Protokol o vnútornej čistote (vizuál)

Protokol tlakovej skúšky vyrobených várníc pre tlak 20 MPa

Pracovné prostredie spaľovacieho priestoru parného kotla. Tlak v rúrkach 20 MPa teplota okolia 1200 C.

Rúrky dodávané s montážnym prípravkom 150 mm

Celk.cena objednávky netto bez DPH 22.440,00 EUR

Poznámka:

co: 4031

Vybavuje: Martin Andor

Tel: 055-6192425

Pečiatka a podpis dodávateľa:

Pečiatka a podpis odberateľa:

Ing. Ladislav Koch
Predseda predstavenstva

Ing. František Hazala
člen predstavenstva