

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2025

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavuliša

Celkový čas prevádzky systému:

30deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.05.2025

Strana :

1/9

Veličina		NOx _r			CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N		
EL Uhlie	180.00			227.00				
EL Zemný plyn	100.00			100.00				
l(%)	20		EL	10		EL		
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)		
01.04.2025	173.40	375.19	180.00	56.63	123.23	227.00		
02.04.2025	173.04	404.75	180.00	53.71	125.69	227.00		
03.04.2025	173.77	396.84	180.00	64.33	147.88	227.00		
04.04.2025	173.51	385.02	180.00	57.44	128.36	227.00		
05.04.2025	173.71	434.11	180.00	66.99	170.35	227.00		
06.04.2025	174.08	486.91	180.00	74.21	212.50	227.00		
07.04.2025	173.28	517.70	179.08	74.92	225.48	225.63		
08.04.2025	173.18	465.65	179.09	69.55	188.00	225.64		
09.04.2025	173.64	466.02	179.37	80.50	215.53	226.07		
10.04.2025	174.59	454.63	179.40	79.57	207.17	226.11		
11.04.2025	173.99	442.41	179.37	85.58	221.07	226.07		
12.04.2025	174.16	369.81	180.00	84.19	171.95	227.00		
13.04.2025	174.05	335.11	180.00	99.88	178.93	227.00		
14.04.2025	173.37	367.32	179.19	75.56	158.93	225.79		
15.04.2025	174.02	336.18	180.00	71.96	138.85	227.00		
16.04.2025	173.16	254.86	180.00	83.77	122.75	227.00		
17.04.2025	173.33	177.35	180.00	64.22	66.52	227.00		
18.04.2025	173.79	184.56	180.00	65.86	69.99	227.00		
19.04.2025	173.83	201.37	180.00	80.38	94.19	227.00		
20.04.2025	173.86	154.23	180.00	82.46	72.44	227.00		
21.04.2025	175.22	142.41	180.00	96.70	78.52	227.00		
22.04.2025	171.99	155.38	177.31	94.98	85.60	223.00		
23.04.2025	174.98	195.59	180.00	94.51	106.92	227.00		
24.04.2025	174.36	230.25	180.00	94.72	136.48	227.00		
25.04.2025	174.13	238.20	180.00	78.88	104.10	227.00		
26.04.2025	174.05	223.64	180.00	70.89	90.41	227.00		
27.04.2025	174.08	251.29	180.00	65.19	94.55	227.00		
28.04.2025	173.97	257.61	180.00	70.61	105.03	227.00		
29.04.2025	173.98	212.40	180.00	64.95	81.29	227.00		
30.04.2025	174.66	176.19	180.00	58.22	58.86	227.00		
PMH	173.83	-	179.76	75.01	-	226.64		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2025

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavuliš

Celkový čas prevádzky systému:

30deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.05.2025

Strana :

2/9

Veličina		NOx _r		CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Uhlie	180.00		EL	227.00		EL	
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
I(%)	20			10			
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	173.83	-	179.76	75.01	-	226.64	
MZLm v t	9.293			3.982			
MZLm <EL v t/mesiac	9.293			3.982			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	702/100.00%			702/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	702			702			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	30/100.00%			30/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	30			30			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	127.56			41.33			
Max PHH	234.06			150.63			
Min PDH	171.99			53.71			
Max PDH	175.22			99.88			

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2025

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavuliš

Celkový čas prevádzky systému:

30deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.05.2025

Strana :

3/9

Veličina		SO2r			TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N		
EL Uhlie	227.00	MZLd	EL (PDH)	22.00	MZLd	EL (PDH)		
EL Zemný plyn	35.00			5.00				
l(%)	20			30				
Dátum	PDH			PDH				
01.04.2025	180.06	396.31	227.00	6.06	13.13	22.00		
02.04.2025	153.57	367.10	227.00	6.07	14.16	22.00		
03.04.2025	125.85	299.51	227.00	6.38	14.52	22.00		
04.04.2025	127.34	291.84	227.00	6.50	14.40	22.00		
05.04.2025	140.34	350.13	227.00	6.76	16.85	22.00		
06.04.2025	132.80	371.31	227.00	6.92	19.35	22.00		
07.04.2025	133.49	396.12	225.12	7.04	21.08	21.83		
08.04.2025	120.96	338.90	225.13	7.07	18.99	21.83		
09.04.2025	126.51	340.30	225.72	7.63	20.47	21.88		
10.04.2025	144.45	385.35	225.77	7.67	19.90	21.89		
11.04.2025	105.49	276.68	225.72	7.56	19.13	21.88		
12.04.2025	98.48	525.36	227.00	7.56	15.90	22.00		
13.04.2025	118.70	409.03	227.00	7.39	14.12	22.00		
14.04.2025	174.43	368.56	225.34	6.78	14.33	21.85		
15.04.2025	149.53	289.96	227.00	7.16	13.82	22.00		
16.04.2025	167.32	249.53	227.00	7.14	10.60	22.00		
17.04.2025	136.47	141.60	227.00	6.18	6.27	22.00		
18.04.2025	156.84	167.47	227.00	6.39	6.77	22.00		
19.04.2025	159.81	189.32	227.00	6.51	7.55	22.00		
20.04.2025	114.67	101.92	227.00	7.36	6.51	22.00		
21.04.2025	101.36	82.27	227.00	7.92	6.44	22.00		
22.04.2025	122.75	113.56	221.49	7.15	6.44	21.50		
23.04.2025	176.14	199.13	227.00	6.94	7.73	22.00		
24.04.2025	92.33	503.17	227.00	8.42	10.28	22.00		
25.04.2025	156.55	264.00	227.00	7.74	10.57	22.00		
26.04.2025	149.12	192.69	227.00	8.02	10.26	22.00		
27.04.2025	115.46	170.38	227.00	7.93	11.48	22.00		
28.04.2025	148.72A	220.01	227.00	7.72	11.43	22.00		
29.04.2025	99.76	122.34	227.00	8.08	9.86	22.00		
30.04.2025	149.95	155.30	227.00	8.38	8.41	22.00		
PMH	136.50	-	226.51	7.20	-	21.96		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2025

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavuliš

Celkový čas prevádzky systému:

30deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.05.2025

Strana :

4/9

Veličina		SO2r		TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL Uhlie	227.00		EL	22.00		EL	
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
I(%)	20			30			
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)	
PMH	136.50	-	226.51	7.20	-	21.96	
MZLm v t	8.279			0.381			
MZLm <EL v t/mesiac	8.279			0.381			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	701/99.86%			702/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	1/0.14%			0/0.00%			
n platných PHH	702			702			
n neplatných PHH	0			0			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	30/100.00%			30/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	30			30			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	2.54			5.75			
Max PHH	675.73			9.31			
Min PDH	92.33			6.06			
Max PDH	180.06			8.42			

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2025

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavuliš

Celkový čas prevádzky systému:

30deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.05.2025

Strana :

5/9

Veličina	CO ₂ r			O ₂	ObPr	Ts	Pa	Pozn.
Jednotka	g/m ³ N	kg/deň	g/m ³ N	%	Nm ³ /s	°C	hPa	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
l(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	
01.04.2025	190.36	532302.08	-	9.39	32.30	79.87	980.28	
02.04.2025	191.96	573043.90	-	9.25	34.43	79.84	980.33	
03.04.2025	186.56	558928.21	-	9.56	34.49	80.11	981.99	
04.04.2025	184.88	541876.08	-	9.64	33.81	80.02	979.63	
05.04.2025	191.29	613796.06	-	9.32	36.92	80.13	970.96	
06.04.2025	195.37	690854.88	-	9.13	40.77	80.21	976.85	
07.04.2025	197.16	731132.22	-	8.92	42.90	80.46	979.85	
08.04.2025	194.73	656354.78	-	9.03	38.94	80.04	982.30	
09.04.2025	189.92	654042.59	-	9.31	39.57	81.10	979.73	
10.04.2025	185.01	633526.84	-	9.58	39.31	78.73	978.14	
11.04.2025	188.12	616799.60	-	9.37	37.70	79.76	974.09	
12.04.2025	178.13	514190.58	-	9.97	33.46	78.38	976.94	
13.04.2025	168.45	465741.97	-	10.54	30.61	80.74	972.99	
14.04.2025	180.13	513627.37	-	9.86	32.94	78.96	973.59	
15.04.2025	177.20	469016.78	-	10.05	30.63	78.72	970.77	
16.04.2025	160.02	353842.59	-	11.02	25.48	77.35	973.94	
17.04.2025	165.32	247035.99	-	10.73	17.24	82.30	973.91	
18.04.2025	168.54	257967.10	-	10.59	17.69	76.17	971.59	
19.04.2025	173.19	282283.09	-	10.34	18.83	72.90	973.00	
20.04.2025	153.66	214614.90	-	11.47	16.12	73.47	970.42	
21.04.2025	146.09	196376.88	-	11.94	15.56	75.57	970.32	
22.04.2025	154.10	218273.99	-	11.45	16.38	78.39	975.25	
23.04.2025	169.32	275808.50	-	10.70	18.82	78.11	975.13	
24.04.2025	144.67	309163.88	-	12.05	24.06	81.64	971.58	
25.04.2025	166.80	334418.05	-	10.76	23.09	78.27	972.33	
26.04.2025	167.37	314127.09	-	10.74	21.67	73.73	978.99	
27.04.2025	172.04	353034.18	-	10.45	23.71	78.01	984.51	
28.04.2025	173.17	361658.30	-	10.37	24.13	76.56	986.61	
29.04.2025	162.62	296309.78	-	10.96	20.93	81.19	984.36	
30.04.2025	153.37	242829.33	-	11.46	18.24	79.81	982.36	
PMH	174.54	-	-	10.25	28.02	78.66	976.84	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2025

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

30deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.05.2025

Strana :

6/9

Veličina	CO2r			O2	ObPr	Ts	Pa	Pozn.
Jednotka	g/m3N	kg/deň	g/m3N	%	Nm³/s	°C	hPa	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	
PMH	174.54	-	-	10.25	28.02	78.66	976.84	
MZLm v t	13022.978			-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	13022.978							
MZLm >EL v t/mesiac	0.000							
n PHH < 2*EL+I	702/100.00%							
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%							
n platných PHH	702			702	702	702	702	
n neplatných PHH	0			0	0	0	0	
n nahradených PHH	0			0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	30/100.00%							
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%							
n platných PDH	30			30	30	30	30	
n neplatných PDH	0			0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ	0.00							
Min PHH	121.55							
Max PHH	204.05							
Min PDH	144.67							
Max PDH	197.16							

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2025

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavuliš

Celkový čas prevádzky systému:

30deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.05.2025

Strana :

7/9

Veličina	W	UHLIE	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	Pozn.
Jednotka	%	MW	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie							
EL Zemný plyn							
l(%)							
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	
01.04.2025	13.76	67.38	0.00	57323.32	58967.38	-446.16	
02.04.2025	13.92	72.41	0.00	60330.06	63604.51	-452.97	
03.04.2025	13.75	70.53	0.10	60893.42	63286.75	-432.47	
04.04.2025	13.69	68.71	0.03	60214.41	61505.50	-439.97	
05.04.2025	13.83	75.84	0.00	64283.69	68617.40	-382.99	
06.04.2025	13.57	84.93	0.00	72575.47	74179.34	-379.50	
07.04.2025	13.88	89.90	0.93	74574.61	79852.54	-470.74	
08.04.2025	14.19	81.20	0.95	68045.27	72156.37	-475.10	
09.04.2025	13.57	81.19	0.61	69922.65	72525.34	-421.71	
10.04.2025	13.26	79.10	0.43	71605.27	69906.54	-437.12	
11.04.2025	13.58	76.78	0.55	69043.56	66696.37	-214.75	
12.04.2025	13.31	66.08	0.03	60885.89	59563.82	-44.58	
13.04.2025	12.75	57.13	0.00	54310.57	55889.74	-416.02	
14.04.2025	13.40	64.83	0.57	57360.22	61230.69	-47.57	
15.04.2025	13.47	59.37	0.00	54550.91	55701.40	-448.77	
16.04.2025	12.72	46.82	0.12	30705.20	61010.23	-193.15	
17.04.2025	12.41	35.31	0.00	924.00	61146.63	-91.79	
18.04.2025	12.58	36.76	0.00	253.85	63431.51	-381.34	
19.04.2025	12.76	39.32	0.00	827.05	66977.98	-454.42	
20.04.2025	11.99	30.69	0.00	990.05	57052.22	-439.09	
21.04.2025	11.94	28.01	0.00	901.95	55112.31	-427.71	
22.04.2025	12.32	30.30	0.98	550.26	58424.21	-419.46	
23.04.2025	12.98	37.65	0.00	281.40	67485.74	-365.29	
24.04.2025	11.56	38.57	0.07	39792.49	46832.86	-446.38	
25.04.2025	12.49	44.06	0.00	76114.13	7013.71	-423.80	
26.04.2025	12.27	42.46	0.00	72949.60	5056.97	-432.44	
27.04.2025	12.20	47.64	0.00	80504.45	4846.33	-419.63	
28.04.2025	12.66	48.56	0.00	81972.36	4905.47	-411.72	
29.04.2025	12.23	40.57	0.00	70373.61	4972.16	-399.53	
30.04.2025	11.64	34.30	0.00	60602.11	5054.41	-388.08	
PMH	12.97	55.96	0.18	48900.68	51965.10	-374.81	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2025

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

30deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.05.2025

Strana :

8/9

Veličina	W	UHLIE	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	Pozn.
Jednotka	%	MW	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie							
EL Zemný plyn							
I(%)							
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	
PMH	12.97	55.96	0.18	48900.68	51965.10	-374.81	
MZLm v t	-	-	-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac							
MZLm >EL v t/mesiac							
n PHH < 2*EL+I							
n PHH > 2*EL+I							
n platných PHH	702	702	702	702	702	702	
n neplatných PHH	0	0	0	0	0	0	
n nahradených PHH	0	0	0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I							
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I							
n platných PDH	30	30	30	30	30	30	
n neplatných PDH	0	0	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
EQ							
Min PHH							
Max PHH							
Min PDH							
Max PDH							

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....

.....

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 04/2025

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Štatutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

30deň Ohod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.05.2025

Strana :

9/9

Dátum	Stavy systému [hod:min]										
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	NID	VYP	KPO	FS	INY
01.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.04.2025	00:00	00:00	00:00	19:00	00:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.04.2025	00:00	00:00	00:00	19:00	00:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.04.2025	00:00	00:00	00:00	20:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.04.2025	00:00	00:00	00:00	20:00	00:00	00:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	00:00	00:00	00:00	702:00	04:00	00:00	14:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

OKA - Odstávka

PRE - Prechodový stav

KPO - Kontrola po oprave

VYP - Výpadok

NAB - nábeh

UP - Ustálená prevádzka

SNCR - Výpadok denox

NID - Výpadok odsírenia

FS - Funkčná skúška

INY - Iný stav

.....

.....

.....