

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin K41m

Statutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

24deň 9hod 4min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0041

Tlačené dňa:

01.07.2026

Strana :

1/3

Veličina	NO _x r		CO _r		O ₂	ObPr	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	%	Nm ³ /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
l(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
01.06.2026	59.35	40.23	2.89	1.98	2.63	7.69	
02.06.2026	60.74	39.17	2.26	1.46	2.70	7.34	
03.06.2026	59.42	36.51	2.18	1.35	2.75	7.30	
04.06.2026	59.06	35.55	1.53	0.91	2.68	6.85	
05.06.2026	64.68	37.65	1.33	0.80	2.69	6.67	
06.06.2026	61.20	37.39	1.44	0.90	2.57	6.90	
07.06.2026	60.03	36.79	1.45	0.88	2.62	6.94	
08.06.2026	61.01	38.20	1.44	0.90	2.61	7.08	
09.06.2026	59.01	36.88	1.35	0.89	2.53	7.03	
10.06.2026	66.52	39.38	1.58	1.13	2.76	5.60	
11.06.2026	71.21	40.36	2.80	1.54	2.76	5.28	
12.06.2026	62.75	39.41	4.83	2.18	2.71	6.74	
13.06.2026	58.93	34.41	2.34	1.33	2.62	6.62	
14.06.2026	61.25	37.58	2.33	1.44	2.53	6.92	
15.06.2026	61.14	39.49	2.35	1.49	2.41	7.23	
16.06.2026	61.15	39.34	2.27	1.48	2.46	7.22	
17.06.2026	57.85	36.06	2.15	1.36	2.58	7.05	
18.06.2026	58.10	37.14	2.09	1.34	2.54	7.22	
19.06.2026	57.10	36.72	2.01	1.31	2.60	7.28	
20.06.2026	55.81	33.24	1.93	1.14	2.79	6.81	
21.06.2026	61.36	33.94	1.95	1.07	2.93	6.39	
22.06.2026	55.34	34.52	1.90	1.20	2.71	7.10	
23.06.2026	60.32	34.34	1.99	1.11	2.83	6.55	
24.06.2026	65.26	32.30	2.04	1.03	3.05	5.75	
25.06.2026	64.46	13.82	2.17	0.46	2.83	5.89	
26.06.2026	-	-	-	-	-	-	
27.06.2026	-	-	-	-	-	-	
28.06.2026	-	-	-	-	-	-	
29.06.2026	-	-	-	-	-	-	
30.06.2026	-	-	-	-	-	-	
PMH	60.43	1.54	2.05	0.05	2.67	6.86	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 06/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin K41m

Statutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

24deň 9hod 4min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0041

Tlačené dňa:

01.07.2026

Strana :

2/3

Veličina	NOx _r		CO _r		O ₂	ObPr	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	%	Nm ³ /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
I(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
PMH	60.43	1.54	2.05	0.05	2.67	6.86	
MZLm v t	0.900		0.031		-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	0.900		0.031				
MZLm >EL v t/mesiac	0.000		0.000				
n PHH < 2*EL+I	554/100.00%		554/100.00%				
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PHH	554		554		554	554	
n neplatných PHH	0		0		0	0	
n nahradených PHH	0		0		0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	25/100.00%		25/100.00%				
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PDH	25		25		25	25	
n neplatných PDH	0		0		0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%		0.00%		0.00%	0.00%	
EQ	0.00		0.00				
Min PHH	51.54		-0.25				
Max PHH	109.78		42.47				
Min PDH	55.34		1.33				
Max PDH	71.21		4.83				

Vysvetlivky:

PMH < EL

PHH - priemerná hodinová hodnota

EQ - Emisný kvocient

F - neplatná

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

EL - Emisný limit

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

Q - PMH > EL_{pmh}+I

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

3.078_RSx 04-05-2022

19.0.0.2

Protokol o prevádzke systému za mesiac 06/2026

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. Zdroj: komin K41m
 Statutárny zástupca: Ing. Adrián Jenčo
 Celkový čas prevádzky systému: 24deň 9hod 4min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.07.2026

Kód: 0041
 Strana : 3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	VYP	KPO	FS	INY
01.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.06.2026	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00
04.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.06.2026	00:00	00:00	00:00	17:00	00:00	00:00	00:00	00:00	07:00	00:00
11.06.2026	00:00	00:00	00:00	07:00	00:00	00:00	00:00	00:00	17:00	00:00
12.06.2026	00:00	00:00	00:00	17:00	00:00	00:00	00:00	00:00	07:00	00:00
13.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.06.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.06.2026	14:00	00:00	00:00	10:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.06.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.06.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.06.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.06.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.06.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	134:00	00:00	00:00	554:00	00:00	00:00	01:00	00:00	31:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 NAB - nábeh
 OKA - Odstávka
 UP - Ustálená prevádzka
 PRE - Prechodový stav
 SNCR - Výpadok denox
 KPO - Kontrola po oprave
 FS - Funkčná skúška
 VYP - Výpadok
 INY - Iný stav

3.078_RSx 04-05-2022
 19.0.0.2