

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin K41m

Statutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

4deň 18hod 26min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0041

Tlačené dňa:

03.06.2026

Strana :

1/3

Veličina	NOx _r		CO _r		O ₂	ObPr	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	%	Nm ³ /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
l(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
01.05.2026	-	-	-	-	-	-	
02.05.2026	-	-	-	-	-	-	
03.05.2026	-	-	-	-	-	-	
04.05.2026	-	-	-	-	-	-	
05.05.2026	-	-	-	-	-	-	
06.05.2026	-	1.57	-	0.04	-	-	
07.05.2026	-	-	-	-	-	-	
08.05.2026	-	-	-	-	-	-	
09.05.2026	-	-	-	-	-	-	
10.05.2026	-	-	-	-	-	-	
11.05.2026	-	-	-	-	-	-	
12.05.2026	-	-	-	-	-	-	
13.05.2026	-	-	-	-	-	-	
14.05.2026	-	-	-	-	-	-	
15.05.2026	-	-	-	-	-	-	
16.05.2026	-	-	-	-	-	-	
17.05.2026	-	-	-	-	-	-	
18.05.2026	-	-	-	-	-	-	
19.05.2026	-	-	-	-	-	-	
20.05.2026	-	-	-	-	-	-	
21.05.2026	-	-	-	-	-	-	
22.05.2026	-	-	-	-	-	-	
23.05.2026	-	-	-	-	-	-	
24.05.2026	-	-	-	-	-	-	
25.05.2026	-	-	-	-	-	-	
26.05.2026	-	-	-	-	-	-	
27.05.2026	59.64	23.97	8.04	1.75	2.93	6.65	
28.05.2026	63.27	40.06	2.94	1.87	2.64	7.19	
29.05.2026	63.85	43.41	3.40	2.37	2.52	7.66	
30.05.2026	59.43	37.31	2.58	1.62	2.64	7.12	
31.05.2026	59.14	36.14	1.92	1.19	2.78	6.98	
PMH	61.20	1.61	3.39	0.08	2.68	7.16	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin K41m

Statutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

4deň 18hod 26min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0041

Tlačené dňa:

03.06.2026

Strana :

2/3

Veličina	NOx _r		CO _r		O ₂	ObPr	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	%	Nm ³ /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
I(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
PMH	61.20	1.61	3.39	0.08	2.68	7.16	
MZLm v t	0.182		0.009		-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	0.182		0.009				
MZLm >EL v t/mesiac	0.000		0.000				
n PHH < 2*EL+I	110/100.00%		110/100.00%				
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PHH	110		110		110	110	
n neplatných PHH	0		0		0	0	
n nahradených PHH	0		0		0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	5/100.00%		5/100.00%				
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PDH	5		5		5	5	
n neplatných PDH	0		0		0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%		0.00%		0.00%	0.00%	
EQ	0.00		0.00				
Min PHH	44.54		1.02				
Max PHH	81.02		86.78				
Min PDH	59.14		1.92				
Max PDH	63.85		8.04				

Vysvetlivky:

PMH < EL

PHH - priemerná hodinová hodnota

EQ - Emisný kvocient

F - neplatná

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

EL - Emisný limit

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

Q - PMH > EL_{pmh}+I

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

3.078_RSx 04-05-2022

19.0.0.2

Protokol o prevádzke systému za mesiac 05/2026

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. Zdroj: komin K41m
 Statutárny zástupca: Ing. Adrián Jenčo
 Celkový čas prevádzky systému: 4deň 18hod 26min
 ID oprávnených osôb: operator Kód: 0041
 Tlačené dňa: 03.06.2026 Strana : 3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	VYP	KPO	FS	INY
01.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.05.2026	23:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.05.2026	08:00	02:00	00:00	14:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.05.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.05.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.05.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.05.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	631:00	03:00	00:00	110:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené NAB - nábeh
 OKA - Odstávka UP - Ustálená prevádzka
 PRE - Prechodový stav SNCR - Výpadok denox
 KPO - Kontrola po oprave FS - Funkčná skúška
 VYP - Výpadok INY - Iný stav

3.078_RSx 04-05-2022
 19.0.0.2