

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2024

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s.
Statutárny zástupca: Ing. Miroslav Kavuliša
Celkový čas prevádzky systému: 29deň 23hod 21min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.12.2024

Zdroj: komin 120m
Kód: 0120
Strana : 1/9

Veličina		NOxr			CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N		
EL Uhlie	180.00		EL	227.00		EL		
EL Zemný plyn	100.00			100.00				
l(%)	20			10				
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	MZLd	(PDH)		
01.11.2024	173.81	343.02	180.00	51.63	101.29	227.00		
02.11.2024	173.96	199.31	180.00	43.25	50.17	227.00		
03.11.2024	174.01	213.56	180.00	64.74	67.02	227.00		
04.11.2024	173.71	498.76	179.27	88.81	235.39	225.92		
05.11.2024	173.95	587.34	179.59	85.85	292.59	226.39		
06.11.2024	174.02	571.14	179.29	80.26	252.78	225.94		
07.11.2024	173.98	572.96	179.48	82.81	265.64	226.22		
08.11.2024	174.56	598.89	179.49	86.78	298.83	226.24		
09.11.2024	173.96	554.00	179.86	99.72	319.76	226.80		
10.11.2024	174.25	548.41	180.00	91.65	291.11	227.00		
11.11.2024	173.18	627.00	180.00	95.06	341.38	227.00		
12.11.2024	175.44	642.93	180.00	87.66	320.99	227.00		
13.11.2024	180.07	632.50	180.00	86.35	279.79	227.00		
14.11.2024	174.64	617.99	180.00	86.14	288.79	227.00		
15.11.2024	174.26	569.06	180.00	86.58	281.47	227.00		
16.11.2024	174.00	517.98	180.00	94.60	283.40	227.00		
17.11.2024	174.39	553.45	180.00	106.13	339.07	227.00		
18.11.2024	173.65	574.79	178.40	85.76	284.38	224.62		
19.11.2024	175.83	574.37	179.42	90.28	296.29	226.14		
20.11.2024	176.34	552.51	178.90	77.17	244.08	225.37		
21.11.2024	178.63	655.01	180.00	80.19	293.39	227.00		
22.11.2024	183.49	702.28	180.00	74.78	286.01	227.00		
23.11.2024	180.33	669.79	180.00	82.69	307.27	227.00		
24.11.2024	177.49	648.22	180.00	87.22	318.05	227.00		
25.11.2024	177.02	659.06	180.00	101.53	377.52	227.00		
26.11.2024	173.97	597.27	180.00	94.32	324.15	227.00		
27.11.2024	173.24	583.76	180.00	83.03	277.33	227.00		
28.11.2024	133.18	463.57	174.24	87.26	181.63	218.44		
29.11.2024	170.41	513.12	175.68	51.82	162.85	220.58		
30.11.2024	174.11	484.64	175.36	51.87	143.81	220.10		
PMH	174.94	-	179.30	82.80	-	225.96		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2024

Prevádzkovateľ:
Statutárny zástupca:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina
Ing. Miroslav Kavuliša
29deň 23hod 21min
operator
01.12.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

komin 120m

0120
2/9

Veličina	NOx _r			CO _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
Jednotka							
EL Uhlie	180.00			227.00			
EL Zemný plyn	100.00			100.00			
I(%)	20			10			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	PDH	MZLd	EL (PDH)	
PMH	174.94	-	179.30	82.80	-	225.96	
MZLm v t	16.527			7.806			
MZLm <EL v t/mesiac	16.527			7.806			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	671/100.00%			671/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	671			671			
n neplatných PHH	7			7			
n nahradených PHH	0			0			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	30/100.00%			30/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	30			30			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	1.03%			1.03%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	126.74			40.29			
Max PHH	212.90			140.20			
Min PDH	133.18			43.25			
Max PDH	183.49			106.13			

Vysvetlivky:
PMH < EL
F - neplatná
G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0
Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota
PDH - priemerná denná hodnota
PMH - priemerná mesačná hodnota
EL - Emisný limit
EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient
I - Interval spoľahlivosti
MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2024

Prevádzkovateľ:
Statutárny zástupca:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina
Ing. Miroslav Kavuliša
29deň 23hod 21min
operator
01.12.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

komin 120m

0120
3/9

Veličina		SO2r			TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N		
EL Uhlie	227.00		EL (PDH)	22.00		EL (PDH)		
EL Zemný plyn	35.00			5.00				
l(%)	20			30				
Dátum	PDH	MZLd		PDH	MZLd			
01.11.2024	155.70	305.30	227.00	9.31	18.39	22.00		
02.11.2024	144.29	148.93	227.00	9.76	11.30	22.00		
03.11.2024	149.05	234.54	227.00	9.89	12.12	22.00		
04.11.2024	158.00	691.13	225.51	7.03	32.97	21.87		
05.11.2024	157.34	526.56	226.16	5.86	19.79	21.92		
06.11.2024	127.23	445.83	225.55	6.59	21.25	21.87		
07.11.2024	147.54	505.77	225.93	7.32	24.28	21.90		
08.11.2024	113.83	391.35	225.95	7.87	26.97	21.91		
09.11.2024	147.36	464.37	226.72	8.16	25.98	21.97		
10.11.2024	143.62	453.44	227.00	9.07	28.57	22.00		
11.11.2024	144.36	532.06	227.00	9.59	34.60	22.00		
12.11.2024	174.77	639.71	227.00	9.69	35.49	22.00		
13.11.2024	197.23	811.58	227.00	10.11	37.28	22.00		
14.11.2024	161.56	595.81	227.00	10.55	37.23	22.00		
15.11.2024	148.05	483.70	227.00	10.91	35.61	22.00		
16.11.2024	127.84	376.57	227.00	11.55	34.37	22.00		
17.11.2024	166.78	531.94	227.00	12.43	39.42	22.00		
18.11.2024	138.97	463.52	223.73	9.19	30.04	21.71		
19.11.2024	147.96	476.61	225.81	8.06	26.30	21.89		
20.11.2024	153.51	491.33	224.76	9.04	28.35	21.80		
21.11.2024	181.01	664.17	227.00	9.62	35.19	22.00		
22.11.2024	160.56	615.04	227.00	8.29	31.61	22.00		
23.11.2024	112.19	416.67	227.00	8.57	31.73	22.00		
24.11.2024	119.14	434.63	227.00	9.77	35.63	22.00		
25.11.2024	155.58	576.02	227.00	10.27	38.16	22.00		
26.11.2024	115.14	398.10	227.00	9.91	34.05	22.00		
27.11.2024	142.14	458.61	227.00	9.63	32.05	22.00		
28.11.2024	88.15	551.09	215.22	8.96	27.51	20.94		
29.11.2024	136.61	460.96	218.16	7.08	20.73	21.20		
30.11.2024	86.79	244.79	217.51	9.32	25.67	21.14		
PMH	144.66	-	225.57	9.18	-	21.87		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2024

Prevádzkovateľ:
Statutárny zástupca:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina
Ing. Miroslav Kavuliša
29deň 23hod 21min
operator
01.12.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

komin 120m

0120
4/9

Veličina	SO2r			TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL Uhlie	227.00	MZLd	EL (PDH)	22.00	MZLd	EL (PDH)	
EL Zemný plyn	35.00			5.00			
I(%)	20			30			
Dátum	PDH			PDH			
PMH	144.66	-	225.57	9.18	-	21.87	
MZLm v t	14.390			0.873			
MZLm <EL v t/mesiac	14.390			0.873			
MZLm >EL v t/mesiac	0.000			0.000			
n PHH < 2*EL+I	671/100.00%			671/100.00%			
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PHH	671			671			
n neplatných PHH	7			7			
n nahradených PHH	0			7			
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	30/100.00%			30/100.00%			
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%			0/0.00%			
n platných PDH	30			30			
n neplatných PDH	0			0			
podiel F PHH pri UP	1.03%			1.03%			
EQ	0.00			0.00			
Min PHH	23.19			4.79			
Max PHH	378.73			12.87			
Min PDH	86.79			5.86			
Max PDH	197.23			12.43			

Vysvetlivky:
PMH < EL
F - neplatná
G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0
Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota
PDH - priemerná denná hodnota
PMH - priemerná mesačná hodnota
EL - Emisný limit
EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient
I - Interval spoľahlivosti
MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavuliš

Celkový čas prevádzky systému:

29deň 23hod 21min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.12.2024

Strana :

5/9

Veličina	CO ₂ r			O ₂	ObPr	W	UHLIE	Pozn.
Jednotka	g/m ³ N	kg/deň	g/m ³ N	%	Nm ³ /s	%	MW	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
l(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	
01.11.2024	185.61	482544.16	-	9.62	30.08	15.58	59.69	
02.11.2024	189.40	281445.79	-	9.42	17.26	15.83	63.70	
03.11.2024	201.07	302970.22	-	8.80	17.66	16.16	78.39	
04.11.2024	202.72	627305.81	-	8.63	37.42	16.45	89.82	
05.11.2024	200.45	825928.55	-	8.72	47.63	16.55	94.14	
06.11.2024	196.68	720818.54	-	8.84	45.86	16.53	90.53	
07.11.2024	196.81	764270.88	-	8.89	47.57	16.63	91.67	
08.11.2024	199.66	840486.39	-	8.79	48.69	16.26	96.69	
09.11.2024	196.98	780634.08	-	8.95	45.83	15.59	91.55	
10.11.2024	194.85	770400.12	-	9.07	45.72	15.54	90.19	
11.11.2024	200.04	884910.46	-	8.78	51.16	15.77	103.02	
12.11.2024	202.05	901087.13	-	8.69	51.62	16.03	104.09	
13.11.2024	205.40	772124.10	-	8.88	49.57	15.56	101.22	
14.11.2024	204.42	815015.95	-	8.85	50.42	15.71	102.26	
15.11.2024	191.09	775263.14	-	8.93	46.92	15.72	94.63	
16.11.2024	190.93	717083.87	-	9.11	43.43	15.42	86.63	
17.11.2024	192.48	764993.07	-	9.02	45.98	15.06	91.98	
18.11.2024	192.47	796876.93	-	9.01	47.87	15.20	94.46	
19.11.2024	193.66	790100.94	-	9.01	47.19	15.54	93.37	
20.11.2024	189.36	754352.88	-	9.24	46.01	14.98	88.49	
21.11.2024	198.27	900684.00	-	8.91	52.58	15.08	103.83	
22.11.2024	199.84	942463.95	-	8.85	54.58	14.93	107.88	
23.11.2024	199.71	914516.08	-	8.86	52.99	15.76	104.80	
24.11.2024	198.92	895821.40	-	8.87	52.11	16.01	102.98	
25.11.2024	204.96	915537.13	-	8.54	51.71	16.23	105.34	
26.11.2024	206.39	848235.01	-	8.47	47.55	15.76	99.09	
27.11.2024	202.24	814261.28	-	8.61	46.62	16.46	95.27	
28.11.2024	175.26	596921.77	-	9.84	33.41	15.01	56.76	
29.11.2024	146.90	707545.42	-	11.62	58.58	12.04	92.65	
30.11.2024	160.92	661056.81	-	10.83	47.48	12.64	86.40	
PMH	195.58	-	-	9.00	45.39	15.63	92.97	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavuliša

Celkový čas prevádzky systému:

29deň 23hod 21min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.12.2024

Strana :

6/9

Veličina	CO2r			O2	ObPr	W	UHLIE	Pozn.
Jednotka	g/m3N	kg/deň	g/m3N	%	Nm³/s	%	MW	
EL Uhlie								
EL Zemný plyn								
I(%)	10		EL					
Dátum	PDH	MZLd	(PDH)	PDH	PDH	PDH	PDH	
PMH	195.58	-	-	9.00	45.39	15.63	92.97	
MZLm v t	22565.656			-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	22565.656							
MZLm >EL v t/mesiac	0.000							
n PHH < 2*EL+I	671/100.00%							
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%							
n platných PHH	671			671	677	678	678	
n neplatných PHH	7			7	1	0	0	
n nahradených PHH	0			7	1	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	30/100.00%							
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%							
n platných PDH	30			30	30	30	30	
n neplatných PDH	0			0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	1.03%			1.03%	0.15%	0.00%	0.00%	
EQ	0.00							
Min PHH	142.70							
Max PHH	215.99							
Min PDH	146.90							
Max PDH	206.39							

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin 120m

Statutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavuliš

Celkový čas prevádzky systému:

29deň 23hod 21min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.12.2024

Strana :

7/9

Veličina	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	
Jednotka	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie					
EL Zemný plyn					
l(%)					
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.11.2024	0.00	54883.15	53391.80	675.46	
02.11.2024	0.00	32042.52	30087.27	686.13	
03.11.2024	0.00	27945.15	35643.20	-166.76	
04.11.2024	0.72	56092.17	78622.86	-19.12	
05.11.2024	0.41	85742.95	85725.69	252.54	
06.11.2024	0.75	82865.40	82228.90	-39.40	
07.11.2024	0.69	84195.67	84599.34	178.88	
08.11.2024	0.72	87634.35	87650.09	409.38	
09.11.2024	0.15	82974.94	82003.32	394.66	
10.11.2024	0.00	82914.78	81674.67	617.39	
11.11.2024	0.00	90317.13	93841.74	249.88	
12.11.2024	0.00	90734.91	95084.95	40.70	
13.11.2024	0.01	88351.10	90109.56	710.83	
14.11.2024	0.00	89152.43	92343.01	-212.06	
15.11.2024	0.00	83865.64	85042.71	-156.37	
16.11.2024	0.00	78122.39	78239.50	560.73	
17.11.2024	0.01	82184.80	83341.84	925.14	
18.11.2024	1.83	86038.01	86305.20	273.41	
19.11.2024	0.71	84882.39	84996.37	301.96	
20.11.2024	0.99	81924.78	83704.79	558.93	
21.11.2024	0.00	91572.99	97699.95	-200.12	
22.11.2024	0.00	94605.70	101879.49	-73.02	
23.11.2024	0.00	92998.77	97752.03	-105.22	
24.11.2024	0.00	91673.97	95909.14	-305.69	
25.11.2024	0.03	91162.41	95003.49	-291.57	
26.11.2024	0.00	84922.59	86266.56	456.97	
27.11.2024	0.00	83470.83	84362.75	1282.47	
28.11.2024	4.15	57365.17	60500.68	5670.06	
29.11.2024	4.33	29994.85	67845.89	113057.66	
30.11.2024	4.35	5143.43	59599.23	106198.73	
PMH	0.47	76936.10	81582.19	5062.32	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2024

Prevádzkovateľ:
Statutárny zástupca:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina
Ing. Miroslav Kavuliša
29deň 23hod 21min
operator
01.12.2024

Zdroj:

Kód:
Strana :

komin 120m

0120
8/9

Veličina	PLYN	ObP1	ObP2	ObP5	Pozn.
Jednotka	MW	Nm3/h	Nm3/h	Nm3/h	
EL Uhlie					
EL Zemný plyn					
I(%)					
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	
PMH	0.47	76936.10	81582.19	5062.32	
MZLm v t	-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac					
MZLm >EL v t/mesiac					
n PHH < 2*EL+I					
n PHH > 2*EL+I					
n platných PHH	678	677	677	677	
n neplatných PHH	0	1	1	1	
n nahradených PHH	0	0	0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I					
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I					
n platných PDH	30	30	30	30	
n neplatných PDH	0	0	0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%	0.15%	0.15%	0.15%	
EQ					
Min PHH					
Max PHH					
Min PDH					
Max PDH					

Vysvetlivky:
PMH < EL
F - neplatná
G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I
A - n (PHH > 2*EL+I) > 0
Q - PMH > EL_{pmh}+I

PHH - priemerná hodinová hodnota
PDH - priemerná denná hodnota
PMH - priemerná mesačná hodnota
EL - Emisný limit
EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient
I - Interval spoľahlivosti
MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

.....
.....
.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 11/2024

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.
závod Žilina

Zdroj:

komin 120m

Štatutárny zástupca:

Ing. Miroslav Kavula

Celkový čas prevádzky systému:

29deň 23hod 21min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0120

Tlačené dňa:

01.12.2024

Strana :

9/9

Dátum	Stavy systému [hod:min]										
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	NID	VYP	KPO	FS	INY
01.11.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.11.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.11.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.11.2024	00:00	00:00	00:00	20:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.11.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.11.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.11.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.11.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.11.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.11.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.11.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.11.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.11.2024	00:00	00:00	00:00	23:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.11.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.11.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.11.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.11.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.11.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.11.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.11.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.11.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.11.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.11.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.11.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.11.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.11.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.11.2024	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.11.2024	00:00	00:00	08:00	06:00	03:00	07:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.11.2024	00:00	00:00	18:00	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.11.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	00:00	00:00	26:00	678:00	08:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

OKA - Odstávka

PRE - Prechodový stav

KPO - Kontrola po oprave

VYP - Výpadok

NAB - nábeh

UP - Ustálená prevádzka

SNCR - Výpadok denox

NID - Výpadok odsírenia

FS - Funkčná skúška

INY - Iný stav

.....

.....

.....