

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin K41m

Statutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

7deň 8hod 38min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0041

Tlačené dňa:

01.10.2026

Strana :

1/3

Veličina	NOx _r		CO _r		O ₂	ObPr	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	%	Nm ³ /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
l(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
01.09.2026	-	-	-	-	-	-	
02.09.2026	-	-	-	-	-	-	
03.09.2026	-	-	-	-	-	-	
04.09.2026	61.35	22.97	4.06	2.11	2.94	6.20	
05.09.2026	58.37	31.78	4.08	2.24	2.83	6.24	
06.09.2026	61.28	35.75	4.49	2.62	2.63	6.61	
07.09.2026	61.62	36.43	4.93	2.92	2.53	6.66	
08.09.2026	59.61	33.20	4.00	2.23	2.76	6.36	
09.09.2026	59.91	33.66	2.27	1.26	2.74	6.41	
10.09.2026	59.83	34.73	0.99	0.57	2.55	6.55	
11.09.2026	59.41	21.01	1.24	0.44	2.45	6.35	
12.09.2026	-	-	-	-	-	-	
13.09.2026	-	-	-	-	-	-	
14.09.2026	-	-	-	-	-	-	
15.09.2026	-	-	-	-	-	-	
16.09.2026	-	-	-	-	-	-	
17.09.2026	-	-	-	-	-	-	
18.09.2026	-	-	-	-	-	-	
19.09.2026	-	-	-	-	-	-	
20.09.2026	-	-	-	-	-	-	
21.09.2026	-	-	-	-	-	-	
22.09.2026	-	-	-	-	-	-	
23.09.2026	-	-	-	-	-	-	
24.09.2026	-	-	-	-	-	-	
25.09.2026	-	-	-	-	-	-	
26.09.2026	-	-	-	-	-	-	
27.09.2026	-	-	-	-	-	-	
28.09.2026	-	-	-	-	-	-	
29.09.2026	-	-	-	-	-	-	
30.09.2026	-	-	-	-	-	-	
PMH	60.16	1.42	3.32	0.08	2.68	6.44	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2026

Prevádzkovateľ:

MH Teplárenský holding, a.s.

Zdroj:

komin K41m

Statutárny zástupca:

Ing. Adrián Jenčo

Celkový čas prevádzky systému:

7deň 8hod 38min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0041

Tlačené dňa:

01.10.2026

Strana :

2/3

Veličina	NOx _r		CO _r		O ₂	ObPr	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	%	Nm ³ /s	
EL Zemný plyn	100.00		100.00				
I(%)	20		10				
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	PDH	PDH	
PMH	60.16	1.42	3.32	0.08	2.68	6.44	
MZLm v t	0.250		0.014		-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	0.250		0.014				
MZLm >EL v t/mesiac	0.000		0.000				
n PHH < 2*EL+I	175/100.00%		175/100.00%				
n PHH > 2*EL+I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PHH	175		175		175	175	
n neplatných PHH	0		0		0	0	
n nahradených PHH	0		0		0	0	
n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I	8/100.00%		8/100.00%				
n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I	0/0.00%		0/0.00%				
n platných PDH	8		8		8	8	
n neplatných PDH	0		0		0	0	
podiel F PHH pri UP	0.00%		0.00%		0.00%	0.00%	
EQ	0.00		0.00				
Min PHH	55.86		0.19				
Max PHH	75.24		6.48				
Min PDH	58.37		0.99				
Max PDH	61.62		4.93				

Vysvetlivky:

PMH < EL

PHH - priemerná hodinová hodnota

EQ - Emisný kvocient

F - neplatná

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

G - PDH > 1.1*EL_{pdh}+I

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

A - n (PHH > 2*EL+I) > 0

EL - Emisný limit

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

Q - PMH > EL_{pmh}+I

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

3.078_RSx 04-05-2022

19.0.0.2

Protokol o prevádzke systému za mesiac 09/2026

Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. Zdroj: komin K41m
 Statutárny zástupca: Ing. Adrián Jenčo
 Celkový čas prevádzky systému: 7deň 8hod 38min
 ID oprávnených osôb: operator Kód: 0041
 Tlačené dňa: 01.10.2026 Strana : 3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	PRE	SNCR	VYP	KPO	FS	INY
01.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.09.2026	07:00	01:00	00:00	16:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.09.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.09.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.09.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.09.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.09.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.09.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.09.2026	09:00	00:00	00:00	15:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.09.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	544:00	01:00	00:00	175:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené NAB - nábeh
 OKA - Odstávka UP - Ustálená prevádzka
 PRE - Prechodový stav SNCR - Výpadok denox
 KPO - Kontrola po oprave FS - Funkčná skúška
 VYP - Výpadok INY - Iný stav

3.078_RSx 04-05-2022
 19.0.0.2